



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе
Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12
Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: fpn-yugansk@mail.ru
n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. № 607 от 05.05.2023 года
На вх. №

МБДОУ «Детский сад №18» «Журавлик»

628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра,
город Нефтеюганск, 9-й микрорайон, строение № 30

Предписание №607

Об устранении нарушений санитарного законодательства

« 05 » мая 20 23 Г.

Мною, Балабух Марина Михайловна заместитель начальника ТО Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта
11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ
№ 86230041000105946382 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
НЕФТЕЮГАНСКА "ДЕТСКИЙ САД №18 "ЖУРАВЛИК" ИНН 8604025531, ОГРН
1028601263305 осуществляющий деятельность по адресу: 628303, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 9-й микрорайон, здание №30 (указывается
наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения санитарного законодательства, а именно:

1. Площадь на 1 ребенка в спальнях (во всех группах кроме старшей 1, подготовительной
2, компенсирующих), приходится менее 2,0 кв.м. (1,2-1,8 м²), на 1 ребенка в игровых
приходится менее 2,5 кв.м. для групп раннего возраста (до 3-х лет), и для групп
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели
и ее расстановки, что не соответствует п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», п.172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».
2. На территория имеющиеся подъездные пути и пешеходные асфальтовые дорожки
вокруг здания изношены, покрытие имеют дефекты (неровности, трещины, выбоины),
нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Мусоросборники (контейнеры ТБО) не закрыты крышками, и очистка мусоросборников не проводится при заполнении 2/3 их объема, размеры контейнерных площадок размещённые на собственной территории не соответствуют по площадям, должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, нарушение п. 2.2.3 п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. На территории отсутствует физкультурно-оздоровительные площадки и место для хранения колясок, велосипедов, санок нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Функционирующие индивидуальные групповые площадки на территории дошкольной образовательной организации (МДОУ Детский сад №18 «Журавлик») не оборудованы в полном объёме игровым оборудованием, групповые площадки не отделены друг от друга зелеными насаждения, отсутствуют тентовые навесы оборудованные полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения (площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м²), площадки не имеют полимерное или натуральное покрытие, нарушение п. 2.2.2, п.2.4.2, п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Отсутствуют водозаборные краны для хозяйственных нужд (забор воды для уборки помещений), сифоны водоотведения от раковин в туалетных помещениях групповых требуют замены растянuty по полу, нарушение п. 2.6.3. п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7. По результатам проведенных лабораторных испытаний на момент проведения измерений параметры микроклимата в помещениях групповых ячеек не соответствует требованиям по показателя относительной влажности, ниже допустимого уровня, нарушение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (протокол лабораторных испытаний № 145 ФМ.23 от 04.05.2023 г. выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510821, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г.).
8. На момент проведения обследования в помещениях 2 этажа на потолке имеются дефекты, следы протеканий и признаки грибкового поражения внутренней отделки, причиной которого является от неудовлетворительного состояния кровли, протекания, промерзания и др. причины, требующего ремонта и замены, нарушение что п.2.5.3. п.2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. На момент проведения обследования во всех групповых помещениях 10 групповых ячейках образовательной организации пол и напольное покрытие (линолеум), внутренняя отделка стен, потолков имеет нарушение п.2.5.2. п.2.5.3п.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. В помещениях групповых ячеек (10) детского сада внутренняя отделка потолков, стен пола и напольного покрытия (линолеум), (игровые, спальни, приемные, тамбуры с заменой дверных блоков) следы протекания от неудовлетворительного состояния

- кровли (помещения 2-этажа), имеют множественные дефекты, поражения грибом, нарушения целостности, требует ремонта и замены, не допускает проведение качественной обработки пола влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п.2.5, п.2.5.2, п.2.5.3 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. Функционирующие помещения МБДОУ «Детский сад №18 «ЖУРАВЛИК» не обеспечивают условия возможности формирования изолированности помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) отсутствуют буфетные зоны в групповых ячейках, приём пищи воспитанниками организован в обеденном зале на 100 посадочных мест, нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», исключением составляет 2 младшие группы.
 12. При проведении визуального обследования групп детского сада, в ряде помещений не соблюдаются нормативы параметров оборудованной мебели (детская дошкольная, ученическая (столы, стулья) высота мебели не соответствует росту ребёнка, наблюдается особенностями детей, занижена не соответствует росту ребёнка, наблюдается неправильная посадка ребёнка, функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», нарушение п. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.4.2, п.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 13. В ряде групповых ячеек, мебель в спальнях (кровати), игровых требует замены (покрытие столов, шкафчиков, игровой мебели имеют дефекты и повреждение), покрытие имеет износ не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п.2.4.2, п.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 14. Условия для просушивания верхней одежды и обуви в групповых ячейках не предусмотрены, отсутствуют сушильные шкафы, сушка верхней одежды и обуви детей осуществляется на батареях групповой ячейки, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 15. В ряде спальных помещениях нарушается минимальные разрывы в расстановке кроватей от отопительных приборов, которые должны составлять 20 см, нарушение п. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.9. МР 2.4.0259-21.
 16. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) для детей от 4-х до 7 лет составляет менее 50 см, а для детей от 7 лет и старше от 70 см. до 80 см., детям приходится нагибаться над раковинами, нарушается требования п. VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
 17. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний не проводится работа по формированию здорового образа жизни ребёнка и реализация технологий сбережения здоровья а т.ж контроль за соблюдением правил личной гигиены детей согласно п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

- обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
18. Нарушение п. VI таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", функционирующая зона для приготовления холодных блюд не оборудована бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха у рабочего места, отсутствует моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов), отсутствует моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды).
19. В составе пищеблока отсутствуют рекомендуемый набор производственных и подсобных помещений: цех вторичной обработки овощей, холодный цех, мясной (мясо-рыбный) цех, помещения моечных кухонной посуды, объемно-планировочные решения не позволяют выполнять условия технологических процессов приготовления блюд, не исключают встречные потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует п.2.4.6.1. п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по набору помещений для пищеблоков, работающих на сырье.
20. Нарушение п. VI таблица 6.8. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.4.6.2. п.2.9.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», количество технологического оборудования не обеспечивается поточность технологического процесса, когда объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц, на момент обследования в горячем цеху не достаточно функционирующего технологического оборудования - электрических плит, не предусмотрены пароконвектоматы, не функционирует в полном объеме духовой жарочный шкаф (сломанна ручка у шкафа), отсутствует электрокотел.
21. Не предусмотрен эффективно функционирующий холодильник - не соблюдается условия температурного режима хранения суточных проб, установлено +12С, нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим. Холодильник для отбора суточной пробы размещён в горячем цеху, данное размещение возможно влияет на температуру хранения суточных проб, и не соответствует условию эксплуатации холодильного оборудования (паспорт, инструкция по эксплуатации), п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
22. По результатам проведенных лабораторных испытаний обеда на соответствие нормам энергетической ценности отдельного приема пищи установлено отклонение от норм калорийности по отдельным приемам пищи, энергетическая ценность приема пищи в обед занижен нормируемые показатели при допустимых отклонения не более +/-5% (протоколы лабораторных испытаний №5226.23 от 04.05.2023 г., выполненных ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510821, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г.), не соответствует п.8.1.2. п.8.1.2.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
23. Нарушен п. VIII п.8.1.6.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в меню отсутствовали

пищевые продукты, обогащенные рациона питания детей микронутриентами, не используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска. (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336. «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь на 1 ребенка в группах и спальнях детского сада, согласно требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в срок до 05.08.2023
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил территорию образовательной организации МБОУ «Детский сад №18 «Журавлик», провести ремонт асфальтового покрытия подъездных путей и пешеходных дорожек вокруг здания, устранить неровности, трещины, выбоины, согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 05.08.2023
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию обращения с отходами, своевременную очистку мусоросборников, не допускать заполнения свыше 2/3 их объема, оборудовать мусоросборники крышками, размеры контейнерных площадок по площадям, которые должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, согласно п. 2.2.3 п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 05.08.2023
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил территорию, оборудовать физкультурно-оздоровительную площадку и место для хранения колясок, велосипедов, санок согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 05.08.2023
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил функционирующие индивидуальные групповые площадки на территории дошкольной образовательной организации (МДОУ Детский сад №18 «Журавлик») оборудовать в полном объеме игровым оборудованием, групповые площадки отделить друг от друга зелеными насаждениями, оборудовать теневыми навесами оборудованные полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения (площадь из расчета не менее 1 м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2), площадки оборудовать полимерным или натуральным покрытием, согласно п. 2.2.2, п.2.4.2, п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 05.08.2023
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию водозаборных кранов для хозяйственных нужд (забор воды для уборки помещений), водоотведения от раковин в туалетных помещениях групповых- замену изношенных сифонов растянутых по полу, согласно п. 2.6.3. п.2.6.1, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры микроклимата в помещениях групповой ячейки показателей относительной влажности, не допускать ниже допустимого уровня, предусмотреть увлажнители воздуха в групповых помещениях, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Необходимо своевременно разрабатывать график проветривания с учетом сезона и длительности работы дошкольных групп.
в срок до 05.08.2023.
8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кровлю здания, провести требуемый ремонт, не допускать протекание кровли от осадков внутрь помещений 2-го этажа, не допускать признаков поражений грибков внутренней отделки стен и потолков, согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
в срок до 05.08.2023.
9. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку помещений в групповых ячейках детского сада, включая напольное покрытие линолеум, потолки, стены имеют дефекты и повреждения, следы протекания от неудовлетворительного состояния кровли (помещения 2-этажа), требуют ремонта и замены, затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфектантов, согласно п.2.5, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
в срок до 05.08.2023.
10. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в функционирующих помещениях МБДОУ «Детский сад №18 «ЖУРАВЛИК» в групповых ячейках обеспечить условия возможности формирования изолированности помещений для каждой детской группы, оборудовать отсутствующими буфетными зонами, согласно п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
в срок до 05.08.2023.
11. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры детской дошкольной мебели, привести в соответствие с ростовозрастными особенностями детей, функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели», согласно п. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.4.2, п.2.4.3, 2.4.9 п.3.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
в срок до 05.08.2023.
12. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил мебель в спальнях (кровати), шкафчики, столы, стулья требующие замены, покрытие имеющее износ, дефекты и повреждение, покрытие должно быть устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, согласно п.2.4.2, п.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
в срок до 05.08.2023.
13. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку помещений в 10 групповых ячейках образовательной организации (игровые, спальни, приемные, тамбуры) пол и напольное покрытие (линолеум), внутренняя отделка стен, потолков, провести требуемый ремонт и замены, создать условия проведение качественной обработки пола влажным способом с использованием моющих и

дезинфицирующих средств, согласно п.2.5.2. п.2.5.3 п.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 05.08.2023**

14. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия для просушивания верхней одежды и обуви в групповых ячейках предусмотреть, сушильные шкафы для сушки верхней одежды и обуви детей, согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 05.08.2023**

15. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил расстановку мебели в спальнях, предусмотреть минимальные разрывы в расстановке кроватей от отопительных приборов, которые должны составлять 20 см, согласно п. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.9. МР 2.4.0259-21. **в срок до 05.08.2023**

16. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил высоту установки умывальных раковин (от пола до борта) для детей от 4-х до 7 лет составлять не менее 50 см, а для детей от 7-лет и старше от 70 до 80 см., детям приходится нагибаться над раковинами, установка санфаянс должна соответствовать ростовозрастным особенностям, согласно п. VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". **в срок до 05.08.2023**

17. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организации работы по формированию здорового образа жизни ребёнка и реализации технологий сбережения здоровья а т.ж контроль за соблюдением правил личной гигиены детей согласно п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в срок до 05.08.2023

18. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил Нарушение п. VI таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", функционирующая зона для приготовления холодных блюд не оборудована бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха у рабочего места, отсутствует моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов), отсутствует моечные ванны (с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды). **в срок до 05.08.2023**

19. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил пищеблок по составу производственных и подсобных помещений: цех вторичной обработки овощей, холодный цех, мясной (мясо-рыбный) цех, помещения моечных кухонной посуды, соблюдать поточность технологического процесса приготовления блюд, согласно п.2.4.6.1. п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по набору помещений для пищеблоков, работающих на сырье. **в срок до 05.08.2023**

20. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил количество технологического оборудования в горячем цеху пищеблока (электрическая плита, пароконвектоматы, духовой жарочный шкаф, электрокотел), обеспечивается поточность технологического процесса, когда объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц, согласно п. VI таблица 6.8. СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.4.6.2. п.2.9.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 05.08.2023

21. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия хранения суточных проба проб, не допускать завышение температурного режима, обеспечить эффективное функционирующие холодильного оборудования, согласно 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим. Холодильник для отбора суточной пробы размещён в горячем цеху, данное размещение возможно влияет на температуру хранения суточных проб, и не соответствует условию эксплуатации холодильного оборудования (паспорт, инструкция по эксплуатации), п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 05.08.2023**
22. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил энергетическую ценность отдельного приема пищи (обед) не допускать отклонение от норм калорийности в обед занижена нормируемые показатели, при допустимых отклонения не более +/- 5%, согласно п.8.1.2..п.8.1.2.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **в срок до 05.08.2023**
23. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил меню организации питания воспитанников, в рацион питания включать пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, использовать специализированную пищевую продукцию промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска, согласно п. VIII п.8.1.6.СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» **в срок до 05.08.2023**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ г. Нефтеюганска «Детский сад №18 «Журавлик»628303, ХМАО- Югра, г. Нефтеюганск, 9 микрорайон, здание 30.

указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12, п.4 тел./факс 222860 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» 08. 2023 г.с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника отдела
(должность лица, составившего)

(подпись)

Балабух М.М.

(инициалы и фамилия)

предписание)

С предписанием ознакомлен(а) « 05» 05» 2023 г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

И.С. Муфтазимов Т.Р.

Предписание направлено по адресу: МБДОУ г. Нефтеюганска «Детский сад №18 «ЖУРАВЛИК» 628303, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 9-й микрорайон, здание 30